

Unterbruch der Stromversorgung

Ort: Kunden TS Steig
Kunden TS Schürli
Kunden TS Brenngrütti

Datum: Mittwoch, 3. April 2024

Zeitraum: 13:30 – 15:30

Sehr geehrte Damen und Herren

Infolge von Unterhaltsarbeiten an den Schutzgeräten in der EKT Schaltstation Bichelsee ist eine Unterbrechung der Stromversorgung leider nicht zu vermeiden (siehe Rückseite).

Während dem oben erwähnten Zeitabschnitt wird die Stromversorgung unterbrochen. Trotzdem sind die Elektroinstallationen als spannungsführend zu betrachten.

Aus Sicherheitsgründen sind elektronische Geräte wie z.B. TV-Geräte, Computer, etc. für diesen Zeitabschnitt vom Netz zu trennen. Bitte achten Sie darauf, dass bei Alarmanlagen kein Alarm ausgelöst wird, elektrische betriebene Garagentore bei Bedarf geöffnet sind und Lifte in Parkposition gesichert werden. Photovoltaikanlagen sind für den Zeitabschnitt vom Netz zu trennen.

Haben Sie Fragen zum Unterbruch zögern Sie nicht das Werk Bichelsee-Balterswil unter der Nummer **071 971 53 22** während den Bürozeiten zu kontaktieren. **Bei Notfällen** ausserhalb der normalen Arbeitszeit erreichen Sie uns unter 071 971 53 24.

Danke für ihr Verständnis.

Freundliche Grüsse
Werk Bichelsee-Balterswil

EKT AG Bahnhofstr. 37 CH-8320 Arbon Tel. 071 440 61 11 Leitstelle: Tel. 071 440 63 11 leitstelle@ekt.ch	<h1 style="margin: 0;">Schaltauftrag Nr. 041</h1> <p style="margin: 0;">SAW 45</p> <h2 style="margin: 0;">Mittwoch, 3. April 2024</h2>	
---	--	--

Betriebsführende Stelle:		
Leitstelle	071 440 63 11	Printo 02
Anlageverantwortlicher:		
Michael Costantini	078 949 44 51	Printo 35
Arbeitsverantwortlicher:		
Michael Costantini	078 949 44 51	Printo 35
Thomas Schön (interne Arbeiten)	078 730 73 72	

Ausserbetriebsetzungen: MS Steig, Steig Schürli und Brenngrüti

Zeit
von 13:30 h bis ca. 15:30 h

Avisierung:
Mitteilung Netzausschaltung Nr. 03-2024 an alex.ender@w-b-b.ch (22.02.2024/brur)

- Vorgesehene Arbeiten:**
- SS Bichelsee Schutzprüfung in den Feldern Balterswil und SK Steig
 - Firmwareupdate der Schutzgeräte
 - Schutzprüfung
 - Interne Arbeiten in den Netzen Steig, Steig Schürli und Brenngrüti durch das Werk Bichelsee-Balterswil

Die Versorgung von Balterswil wird auf die MS Balterswilerstrasse geschaltet.

Auftrag an: (e-mail) Anzahl <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td>Michael Costantini</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Thomas Schön (info@elektro-eisenegger.ch)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Leitstelle</td></tr> </table>	1	Michael Costantini	1	Thomas Schön (info@elektro-eisenegger.ch)							1	Leitstelle	* gelesen und verstanden Datum Visum _____ _____ _____ _____ _____	Zur Kenntnis an: Anzahl <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr><td style="width: 20px; text-align: center;">1</td><td>Leitung NEBM</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Leitung NENM</td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>A. Ender (alex.ender@w-b-b.ch)</td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;"> </td><td> </td></tr> <tr><td style="text-align: center;">1</td><td>Messtechnik (messtechnik@ekt.ch)</td></tr> </table>	1	Leitung NEBM	1	Leitung NENM	1	A. Ender (alex.ender@w-b-b.ch)					1	Messtechnik (messtechnik@ekt.ch)
1	Michael Costantini																									
1	Thomas Schön (info@elektro-eisenegger.ch)																									
1	Leitstelle																									
1	Leitung NEBM																									
1	Leitung NENM																									
1	A. Ender (alex.ender@w-b-b.ch)																									
1	Messtechnik (messtechnik@ekt.ch)																									

* Bestätigung an leitstelle@ekt.ch

Erstellt:
12. März 2024
Urs Brunnschweiler

Kontrolliert:
13. März 2024
Othmar Schärer